

**АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ**

г.Ростов-на-Дону

« 05 » 11 2015г.

Техническое перевооружение сети газопотребления с прокладкой газопровода высокого давления с установкой ГРПШ, газопровода низкого давления для газификации жилых домов

по адресу: Ростовская обл., Мясниковский р-н северовосточная окраина х.Ленинаван, участок №3.
(наименование и адрес объекта)

Приемочная комиссия в составе:

Председателя комиссии-представителя заказчика:

Д.Г.Хлутчин

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель проектной организации

Директор ООО "Донпромпроект"

С.Н.Бахталов

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель эксплуатирующей организации
газораспределительной сети

Гл. инженер АО "Ростовгоргаз"

Ю.В. Барановский

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель Северо-Кавказского
управления Ростехнадзора
государственный инспектор межрегионального отдела
по надзору за системами газораспределения,
газопотребления и металлургическому надзору

В.В.Виноградов

(должность, фамилия, имя, отчество)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком:

ООО "Газстройкомплекс"

(наименование организации)

предъявлен к приемке законченный строительством объект:

Техническое перевооружение сети газопотребления с прокладкой газопровода высокого давления с установкой ГРПШ, газопровода низкого давления для газификации жилых домов

(наименование объекта)

на законченном строительством объекте по адресу:

Ростовская обл., Мясниковский р-н северовосточная окраина х.Ленинаван, участок №3.

субподрядными организациями

(наименование организации)

выполнены следующие работы:

Подз г-д ВД	Тр. Д108*4,0-8,0м., Кр. Д108-1шт.
Надз г-д ВД	Тр. Д108*4,0-0,5м., ИФС 108-1 шт.; ГРПШ-03БМ-2У1 с регул. РДСК-50БМ-2шт.; Свеча : Тр. Д20-9м.
Подз г-д СД	ТР ПЭ100 ГАЗ SDR11 Д160*14,6-541,0м., тр. Д159*4,0-6,5м., СИ-150-1шт., НС Д159х160-2шт. Кр. Д150 -1шт., Кр. ПЭ Д160-1шт.
Надз г-д СД	Тр Д15*2,8-3,0м., Тр Д159*4,0-2,0м.; СИ-150-1шт., Кр. 150-1шт., ГРПШ-07-2У-С с регул. РДНК100-2шт.; Свеча : Тр. Д20-9м.
Подз г-д НД	г/ввод Д108х110-4,0м., Тр. ПЭ80 SDR17,6 Д110*6,3-923,0м., Тр. ПЭ80 SDR17,6 Д63*3,6-278,0м., Тр. Д108*4,0-2,0м., СИ-108-1шт.
Надз г-д НД	Тр Д15*2,5-2,0м., Тр Д108*4,0-1,0м., Кр. Д108-1шт.

2. Проект

39/13-ГСН
(номер проекта)

разработан

ООО "Донпромпроект"
(наименование организации)

3. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:

начало работ:

июль 2015 г.
(месяц/год)

окончание работ:

июль 2015 г.
(месяц/год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном СНиП 42-01-2002 или ТСН по приемке.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительного-монтажных работ проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации).

(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями СНиП 42-01-2002

2. Предъявленной к приемке объект считается принятым заказчиком вместе с прилагаемой документацией с « 05 » 11 2015г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председателя комиссии-представителя заказчика



(Handwritten signature)
(подпись)

Д.Г.Хлутчин

М.П. ООО "Газпромнефть-Ростов" (представитель проектной организации)

Представитель эксплуатирующей организации газораспределительной сети




(Handwritten signature)
(подпись)

С.Н.Бахталов

Представитель

Северо - Кавказского управления Ростехнадзора



(Handwritten signature)
(подпись)

В.В. Виноградов

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель генерального подрядчика
Главный инженер ООО "Газстройкомплекс"



(Handwritten signature)
(подпись)

А.К.Щаренский

(Handwritten signature)